

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности для детских
дошкольных учреждений и учебных заведений

1. Ответственность за пожарную безопасность детских дошкольных учреждений и учебных заведений несут директора, заведующие этих объектов, а при отсутствии их, лица исполняющие их обязанности.
2. Директора обязаны:
 - Ø знать и точно выполнять правила пожарной безопасности;
 - Ø следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима лицами, работающими в учреждении, а также учащимися;
 - Ø не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности.
 - Ø обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, а так же средств пожарной сигнализации;
 - Ø при возникновении пожара до прибытия пожарной охраны принимать меры к его ликвидации;
 - Ø следить за исправностью электроустановок и электропроводки и принимать немедленные меры к устранению нарушений, могущих привести к пожару.
3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны.
4. Двери запасных выходов должны быть закрыты на легкооткрывающиеся запоры.
5. При эксплуатации электросетей и приборов **ВОСПРЕЩАЕТСЯ**:
 - Ø эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией;
 - Ø снимать электропровода с роликов, крепить электропровода на гвоздях;
 - Ø применять в электросети некалиброванные предохранители "жучки";
 - Ø завязывать провода, применять абажуры из бумаги;
 - Ø пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.д. пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами без несгораемых подставок, а так же оставлять их без присмотра включенными в электросеть.
6. Разведение костров, сжигание мусора ближе 50 м. от зданий и сооружений запрещается.
7. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии на вахте должны быть электрические фонари.
8. В случае возникновения пожара следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112», принять меры к эвакуации детей и тушению пожара имеющимися средствами.
9. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.
10. В летних детских дачах должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещения дежурных должен быть установлен телефон.
11. Число парт в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
12. С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
13. Запрещается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию.

Пожарная часть (поселок городского типа Федоровский) филиала КУ ХМАО-ЮГРЫ
«ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ» по Сургутскому району

